

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. доверия 79-99-99, тел. 76-92-72, факс 76-92-72
E-mail: ondpz@sampo.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 242-2/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

ФГБОУ ВПО "Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

в лице Соловьева В.А., ректор

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца, собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Петрозаводска по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 242/2 от "26" октября 2011 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
в период с 10 час. 10 мин. "02" ноября 2011 г. по 16 час. 00 мин. "24" ноября 2011 г.
проведена плановая проверка

плановая/внеплановая

старшим инспектором отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска УНД Главного
управления МЧС России по Республике Карелия **Пушкаревич Николай Станиславович**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

ФГБОУ ВПО "Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова"

(наименование объекта надзора)

расположенном(ых) по адресу(ам):

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, ул. Московская, 16, наб. Варкауса, 3а

(адрес объекта надзора)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

ректор Соловьев В.А., инженер ГО ЧС Левшова Н.А., директор общежития Прохорова О.Ю.

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1	2	3	4	5
	Консерватория (ул. Ленинградская, 16):			
1	Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода осуществляется реже чем два раза в год.	ППБ 01-03 п. 89 - "Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью)".	01.09.2012	
	Ощежитие (ул. Московская, 16):			
2	Эвакуационные пути включают в себя участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовой шахты, двери которой не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (1, 2 блок).	ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п. 6.24* - "Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам...".	01.09.2012	
3	Точечные пожарные извещатели, установленные под перекрытием, размещены на расстоянии от стен менее 0,1 м (комнаты 2 корпуса, помещение слесарей, цокольный этаж, комнаты общежития).	ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 12.18* - "При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м."	01.09.2012	
4	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажа, так и из цокольного этажей, не предусмотрено обособленного выхода наружу из цокольного этажа, отделенного на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 6.9* - "Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания", СНиП 2.08.02-89* п. 1.97 - "1.97. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа."	01.09.2012	
5	Высота эвакуационного выхода из подвального помещения (склад лыж) менее 1,9 м.	ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 6.16 - "Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м".	01.09.2012	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД г.
Петрозаводска УНД ГУ МЧС РФ по РК
Пушкаревич Н.С.

(Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"24" ноября 2011 г.



Предписание для исполнения получил(а):

ФГБОУ ВПО "Петрозаводская
государственная консерватория
(академия) им. А.К. Глазунова"

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

"24" ноября 2011 г.

✓ 
(подпись)