



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

«08 » декабря 2017 г. 15 ч. 00 мин.

№ 46-8145-4084 /ЛР

г. Петрозаводск

На основании Распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Ю.Г. Ефименко от 08 ноября 2017 г. № 46-8145/Рк в период с 04 декабря по 08 декабря 2017 г., главным государственным инспектором отдела промышленной безопасности по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Струковым Михаилом Васильевичем была проведена плановая выездная проверка лифтов, эксплуатируемых Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16, ул. Московская, д. 1Б, с участием: и.о. ректора В.А. Соловьева.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, далее по тексту - Технический регламент), Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743 Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 юридическому лицу Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» предписывается выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и № пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4

1	Не обеспечен безопасный подход к машинному помещению лифтов зав. № № 52419, № 51249 (отсутствует освещение подхода к машинным помещениям).	п. 3.1 ст. 4 ТР ТС «Безопасность лифтов», п. 4 (к) Правил экспл. лифтов пост № 743	20.01.2018
2	Не обеспечен безопасный подход к машинному помещению лифтов зав. № № 52419, № 51249 (отсутствует фиксация крышки люка для выхода к машинному помещению через этажное перекрытие)	п. 3.1 ст. 4 ТР ТС «Безопасность лифтов», п. 4 (к) Правил экспл. лифтов пост № 743	20.01.2018

Информацию о выполнении каждого пункта предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений, представить по адресу: 185003

г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 69 в срок до 20.01.2018 г.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Невыполнение в установленный срок выданных предписаний влечет за собой административную ответственность согласно ст. 19.5. КоАП РФ, наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до 3-х лет или наложение административного штрафа на юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.

3. К Предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п/п	Наименование приложения
1.	Акт № 46- 8145-8631 /А от 08.12.2017г.

Предписание от 08 декабря 20 17 г. № 46-8145-4084/ПР составлено на 3 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Струков М.В.

(ФИО)



(подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

(ФИО)

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

(ФИО)

(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 46-8145-4084/ПР от 08.12.2017г. на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный

предприниматель Соловьев В.А. С.О.П.Д. 08 декабря 2017г.
(ФИО) подпись дата

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель)
юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

ФИО должностного лица

подпись

дата