



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030

телефон/факс: (8142) 78-01-49

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

«20» декабря 2017 г.

№ 45-8716-4277/ПР

г. Петрозаводск

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: Распоряжение заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Ефименко Ю.Г. от 28.11.2017 года № 45-8716/Рк

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Шлокин Николай Юрьевич.

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», ИНН -1001041114, ОГРН – 1031000000778

При проведении проверки присутствовал(и):

Начальник хозяйственно-эксплуатационного управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» Харин К.С.

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 30 мин. 04 декабря 2017 года до 14 час. 00 мин. 20.12.2017 года.
Продолжительность 13 рабочих дней,

по адресу/адресам: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, 1Б

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 20.12. 2017 г. № 45-8716-9025/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ юридическому лицу: **Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»**

20 18.10 17

предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Приказом руководителя не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3.	30.01.2018
2.	В помещениях ВРУ, в щитах и электрических шкафах отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электроустановок	ПТЭЭП, п. п. 1.5.18, 1.8.3-1.8.7	30.01.2018.
3.	Не соблюдается порядок хранения ключей от электроустановок и щитков	ПОТЭУ п.3.13	30.01.2018
4.	Просрочен срок пересмотра должностных и производственных инструкции	ПТЭЭП п.1.2.6	30.01.2018
5.	В шкафах ВРУ у части предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20	30.01.2018
6.	В шкафах ВРУ не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и не обновлено диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20	30.01.2018
7.	Светильники аварийного освещения не имеют отличительных обозначений.	ПТЭЭП п.1.2.6, п. 2.12.3	30.01.2018

Установлено
неисполнение
требований
ПТЭЭП

Перечень применяемых сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭУ


Руководителю, получившему предписание:

- информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже, чем раз в три месяца с момента получения Предписания);
- представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора в срок до 02.02.2018г. информацию об исполнении всех пунктов настоящего предписания (при необходимости - с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Подпись лица, проводившего проверку и выдавшего Предписание:
Государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому
надзору по Республике Карелия
Северо-Западного управления
Ростехнадзора


(подпись)

Н.Ю. Шлокин

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):
И.о ректора ФГБУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К. Глазунова» Соловьев В.А.


(подпись)

«20» декабря 2017г.
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)